

Số: 2182/PAS-VT  
Về việc Báo giá  
Sản phẩm

TP. HCM, ngày...8...tháng...6...năm 2021

Kính gửi: .....

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý công ty báo giá sản phẩm theo nội dung sau.

STT	Đặc yính kỹ thuật	ĐVT	SL dự kiến	Ghi chú
1	<b>Bộ lưu điện có cấu hình tối thiểu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Công suất: 5000VA / 4500W</li><li>- Điện áp ra: 230V</li><li>- Tần số ngõ ra: 50/60 Hz +/- 3 Hz</li><li>- Điện áp ngõ ra khác: 220V, 240V</li><li>- Công nghệ: Online chuyển đổi kép</li><li>- Kết nối ngõ ra: 4 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng), 6 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng)</li><li>- Điện áp vào: 230V</li><li>- Tần số ngõ vào: 40 -70 Hz (auto sensing)</li><li>- Kết nối ngõ vào: Dây cứng 3 sợi (1PH + N + G)</li><li>- Dải điện áp vào ở chế độ hoạt động điện lưới: 160V - 275V</li><li>- Dải điện áp vào có thể canh chỉnh đối với chế độ hoạt động điện lưới: 100V - 275V</li><li>- Điện áp vào khác: 220V, 240V</li><li>- Loại Ắc quy: Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng</li><li>- Số Ắc quy đi kèm: 1</li><li>- Thời gian nạp sạc thông thường: 1.5 giờ</li><li>- Ắc quy thay thế: RBC140</li><li>- Tuổi thọ Ắc quy (năm): 3 – 5</li><li>- Số lượng RBC: 1</li><li>- Dung lượng Ắc quy (VAh): 845</li><li>- Cổng giao tiếp: RJ-45 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB</li><li>- Bảng điều khiển: Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển</li><li>- Có cảnh báo âm thanh</li><li>- Cắt nguồn khẩn cấp (EPO): Có</li><li>- Số lượng giao tiếp SmartSlot có sẵn: 1</li><li>- Kích thước (mm): 130 x 432 x 719</li></ul>	Cái	1	



*Handwritten signature*

- Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện ngày báo giá, ngày hiệu lực, thời gian thực hiện, điều kiện thanh toán;
- Sản phẩm được giao tại kho Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã bao gồm tất cả các chi phí: thuế VAT, chi phí ủy thác xuất nhập khẩu, phí vận chuyển, lưu kho.
- Thời gian gửi báo giá từ ngày 08/06/2021 đến ngày 11/06/2021
- Báo giá gửi về địa chỉ. **Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh**  
**167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh**  
**Tel: 028.3820634**

Trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo)
- KHTH (CNTT) để thực hiện
- Lưu: VT, Vật tư.

**TUQ. VIỆN TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ**



**Lê Việt Hà**

